

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ RU C- RU.ПБ37.В.00514/21



ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "Виллако" (ООО "ВИЛЛАКО"). Место нахождения: Владимирская обл., Петушинский район, г. Петушки. Адрес юридического лица: 601143, Россия, Владимирская обл., Петушинский район, г. Петушки, ул. Нижегородская, д. 20. ОГРН: 1045007205044. ИНН: 5036059790. Телефон: 8(49243)2-44-55. Адрес электронной почты: info@icopal.com

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "Виллако" (ООО "ВИЛЛАКО"). Место нахождения: Владимирская обл., Петушинский район, г. Петушки. Адрес юридического лица: 601143, Россия, Владимирская обл., Петушинский район, г. Петушки, ул. Нижегородская, д. 20. ОГРН: 1045007205044. ИНН: 5036059790. Телефон: 8(49243)2-44-55. Адрес электронной почты: info@icopal.com

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью "НПО ПОЖЦЕНТР".
ОГРН: 1077759457489. ИНН: 7719646780. Место нахождения: г. Москва. Адрес юридического лица и адрес места осуществления деятельности: 111524, Российская Федерация, город Москва, ул. Перовская, дом 1, 10, этаж 1, помещение VI, комната 5. Телефон 74953089208, адрес электронной почты firecert@gmail.com. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ПБ37.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый битумно-полимерный, марок: «ВИЛЛАТЕКС Н» и «ВИЛЛАТЕКС В», выпускаемый по ТУ 5774-004-73022848-2016.
коды GTIN: 4670002010695, 4670002011142.

код ОКПД2: 23.99.12.110

код ТН ВЭД ЕАЭС:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ).
Класс пожарной опасности строительных материалов КМ5.

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколы испытаний: № 8162/РС, 8163/РС от 28.06.2021 г. Независимой испытательной лаборатории пожаровзрывобезопасности ООО «НПО ПОЖЦЕНТР», уникальный номер записи об аккредитации ТРПБ.RU.ИН28. Акт о результатах анализа состояния производства сертифицируемой продукции № 4552-АОП от 11.02.2021 г. ОС ООО "НПО ПОЖЦЕНТР", уникальный номер записи об аккредитации ТРПБ.RU.ПБ37.
Схема сертификации 4с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Для марки «ВИЛЛАТЕКС В» - ГОСТ 30244-94 "Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть" (пункт 5.3) - группа сильногорючие (Г4), ГОСТ 30402-96 "Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость" (пункт 5.1) - группа умеренновоспламеняемые (В2), ГОСТ Р 51032-97 "Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени" (пункт 5.1) - группа по распространению пламени по поверхности нераспространяющие (РП1); для марки «ВИЛЛАТЕКС Н» - ГОСТ 30244-94 "Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть" (пункт 5.3) - группа сильногорючие (Г4), ГОСТ 30402-96 "Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость" (пункт 5.1) - группа умеренновоспламеняемые (В2), ГОСТ Р 51032-97 "Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени" (пункт 5.1) - группа по распространению пламени по поверхности слабораспространяющие (РП2). Условия хранения: хранить вертикально в один ярус. Защищать от влаги и прямых солнечных лучей. Срок хранения – 1 год.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 29.06.2021 по 28.06.2026



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

Савельева Екатерина Константиновна

(подпись)

(фамилия, имя, отчество
(последнее при наличии))

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

Литвинов В.А.

(подпись)

(фамилия, имя, отчество
(последнее при наличии))